

**Главное управление МЧС России по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2504-58-013-00032/7/1
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«23» апреля 2025 г.

г. Пенза

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Букреев Владимир Николаевич

(должность, наименование органа ГПН, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

вынеся постановление № **2504-58-013-00032/7/1** от «23» апреля 2025 г. по делу об административном правонарушении в отношении заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы (г. Пенза, ул Антонова 45А) Сидоровой Натальи Владимировны, проживающей по адресу: г. Пенза, ул. Мереняшева 18а. Материалами установлено, что:

10 апреля 2025 года в ходе проверки, проводимой Прокуратурой Железнодорожного района г. Пензы, с привлечением в качестве специалиста ст.инспектора ОНД и ПР г.Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области капитана вн. службы Е.А.Николаева, установлено, что на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул Антонова 45А, г. Пенза, Антонова 68 допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул Антонова 45А, г. Пенза, Антонова 68 допущено нарушение требований при эксплуатации шлаббаумов, ворот, ограждений, а именно: система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлаббаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлаббаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул Антонова 45А, г. Пенза, Антонова 68 не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы по адресу: г. Пенза, Антонова 68 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Протокол испытаний отсутствует. (п. 17 п.п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы по адресам: г. Пенза, Антонова 68, г. Пенза, ул Антонова 45А не обеспечено техническое обслуживание системы наружного противопожарного водоснабжения, с организацией проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год с занесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы по адресам: г. Пенза, Антонова 68 г. Пенза, ул Антонова 45А не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы не выполнено требование о наличии инструкции о требованиях пожарной безопасности, разрабатываемой и утверждаемой в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Указанная инструкция разрабатывается в отношении каждого здания, сооружения. (п.2 абз 4, п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы не обеспечено соблюдение требования о наличии регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта. (абз.2 п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы не обеспечено требование о том, что запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года)

- руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Пензы, допущено расположение настенных звуковых и речевых оповещателей на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (ст. 84 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, п.6.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причине бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской

(указываются номера статей и

Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.

2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности г. Пензы УНДиПР ГУ МЧС России по Пензенской области (440000, г. Пенза ул. Б. Радищевская, 14) в письменном виде в месячный срок с момента получения представления

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

**Подпись лица,
вынесшего представление**

(подпись)

(В.Н. Букреев)

(расшифровка подписи)

Представление получил

дата, должность, подпись

(Сидорова Н.В.)

ФИО

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12